

**EKSTRAKT
UDSKRIFT
AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
FOR
STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN
FOR JYLLAND**

**150 KV KABELPROJEKT KASSØ - LYKKEGÅRD
(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 13. juni 2023)**

1. hæfte

Tirsdag den 13. juni 2023 kl. 10.00 samledes kommissionen ved indkørslen til Stenbrovej, 6771 Gredstedbro, fra Darumvej, 6771 Gredstedbro, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af 150 kV kabelprojekt Kassø – Lykkegård.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidligere gårdejer Uffe Henneberg, Ejstrupholm samt Eva Pinnerup, Viborg og Marius Poul Nielsen, Fanø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Der mødte ingen repræsentant for Esbjerg Kommune.

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

Protokollen førtes af specialkonsulent, cand.jur. Daniel Sterndorff Jessen.

For anlægsmyndigheden, Energinet, mødte seniorjurist Nanna Dahl Pedersen og chefkonsulent Troels Bjørn Hansen.

Den berørte lodsejer Dan Kjærgaard Alsted var mødt sammen med dennes forældre, Henny Alsted og Niels Hans Alsted, samt forpagter Jørn Andersen.

Transportministeriet har ved brev af 1. marts 2023 bemyndiget Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland til at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

Anlægsmyndigheden gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

I december 2018 blev der indgået en politisk aftale om, at Energinet, som en kompenserende foranstaltning skal fjerne 150 kV-luftledningerne i de seks kommuner, der bliver berørt af de nye 400 kV-luftledninger langs vestkysten fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse (Idomlund-Grænsen).

På denne baggrund modtog Energinet den 10. januar 2020 pålæg fra Klima-, Energi- og forsyningsministeriet om at iværksætte denne beslutning.

Ud over den politiske beslutning om fjernelse af 150 kV-luftledningerne, er projektet også en større del af restruktureringen af transmissionsnettet i Vestjylland. Restruktureringen er begrundet i en bedre sammenhæng med de nye 400 kV-forbindelser (Idomlund-Grænsen), forsynings sikkerheden samt robusthed i elnettet i forhold til fremtidig tilslutning af VE-anlæg.

Lovgrundlag

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har den 26. juni 2020 meddelt tilladelse til projektet, jf. § 4, stk. 3 i Lov om Energinet.

Myndighedsgodkendelser

Projektet er blevet screenet i henhold til miljøvurderingslovens § 21. Miljøstyrelsen har den 9. november 2022 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (miljøkonsekvensrapport).

Sikkerhedsstyrelsen har den 23. februar 2023 meddelt tilladelse til ekspropriation i medfør af elsikkerhedslovens § 27.

Transportministeriet har den 1. marts 2023 meddelt Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland bemyndigelse til at iværksætte en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.


Der er i forbindelse med fastlæggelsen af linjeføringen indhentet tilladelser efter anden lovgivning til konkrete arbejder m.v. Der har ikke været behov for at indhente tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning for den konkrete ejendom (lb.nr. 616), hvor der anmodes om ekspropriation.

Projektbeskrivelse

Projektet er en del af en større del af restruktureringen af transmissionsnettet i Vestjylland. Restruktureringen er begrundet i en bedre sammenhæng med de nye 400 kV-forbindelser (Idomlund-Grænsen), forsyningsikkerheden samt robusthed i elnettet i forhold til fremtidig tilslutning af VE-anlæg

Dette betyder konkret, at to 150 kV-luftledninger mellem Aabenraa (Kassø) og Esbjerg (Lykkegård) demonteres, og der lægges et restruktureret 150 kV-kabelnet, som består af følgende fem delstrækninger:

- Ribe-Andst
- Ribe-Holsted
- Ribe-Lykkegård
- Ribe-Bredebro
- Bredebro-Kassø



Figur 1 viser oversigt over delstrækning Ribe-Lykkegård (blå signatur), de øvrige delstrækninger i projektet (sort stiplede signatur) samt 150 kV luftledning, der fjernes (sort signatur).

Der er anlagt et 150 kV kabel på delstrækningerne Ribe-Andst, Ribe-Holsted og Ribe-Bredebro, og etableringen er sket på baggrund af aftaler med de berørte lodsejere.

Delstrækning Ribe-Lykkegård

Delstrækningen Ribe-Lykkegård omfatter etablering af ca. 29 km 150 kV kabel. Der skal efterfølgende ske en demontering af eksisterende ca. 25 km 150 kV luftledning samt demontering af to kabelsystemer ad ca. 2,4 km. Ved Lykkegård højspændingsstation skal der udføres en række ændringer for at det nye kabelanlæg kan tilsluttes nettet og den eksisterende luftledning kan demonteres og fjernes. Der sker ikke nogen arealmæssig udvidelse af stationsanlægget, idet ombygning og udskiftning af 150 kV stationsudstyr kan ske inden for det eksisterende stationsareal.

150 kV kablet for delstrækning Ribe-Lykkegård forløber i Esbjerg Kommune.

Linjeføringen for 150 kV kabel, delstrækning Ribe-Lykkegård

Energinets valg af linjeføring er fastlagt ud fra sikkerhedsmæssige, anlægstekniske, miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn. I forbindelse med fastlæggelse af linjeføringen er der også inddraget hensyn i forhold til kommunens planlægning, landskabelige- og ejendomsspecifikke forhold samt input fra den enkelte lodsejer efter besøg, herunder om der f.eks. er meddelt en landzonetilladelse til byggeri.

De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgravning, kan kablerne blive etableret ved en såkaldt styret underboring. Ved styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje og beskyttede diger ikke påvirkes af gravearbejdet.

Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som kræver etablering af et arbejdsareal på ca. 25 m² i den ene ende af underboringen, samt en plads til samling af rør i den anden ende af underboringen. Størrelsen på pladsen hvor rørene skal samles afhænger af underboringens længde, ligesom også arbejdsarealet vil være større ved lange underboringer.

Lodsejere

Energinet har i 2021 og 2022 arbejdet med at indgå frivillige aftaler vedrørende rettigheder i forbindelse med etablering af kablet på delstrækningen Ribe-Lykkegård. Der er i alt 79 lodsejere, der er berørt af kablet på strækningen Ribe-Lykkegård. Ved forhandlingernes afslutning i november 2022 er der indgået aftale med i alt 78 lodsejere, hvilket udgør 94 ud af i alt 95 ejendomme (lb.nre.).

Når sådan et kabelprojekt opstartes, afholdes der et indledende møde med de enkelte lodsejere, hvor den forslåede linjeføring drøftes. Der indhentes i denne forbindelse oplysninger fra de enkelte lodsejere omkring særlige forhold, der måtte gælde for den enkelte ejendom. På denne baggrund vurderes eventuelle ønsker til tilpasning af linjeføringen, og hvis ønskede tilpasninger er sagligt begrundede samt proportionale i anlægsøkonomisk- og teknisk henseende, søger Energinet at tilpasse linjeføringen.

Efterfølgende afholdes der et yderligere møde med de enkelte lodsejere, hvor det endelige valg af linjeføring, servitut og erstatningsopgørelse præsenteres. Hvis der er enighed mellem Energinet og den enkelte lodsejer indgås der en aftale omkring etablering af kablet, tinglysning af servitut samt erstatning. De indgåede aftaler omkring anlæg og tinglysning af jordkabelanlæg omfatter tinglysning af Servitut om 150 kV kabelanlæg samt erstatning for tinglysning af servitut. Erstatningen er for landbrugsjorder fastsat i henhold til Landsaftale for el- og fiberanlæg på landbrugsjord, der er indgået mellem Energinet, SEGES og Green Power Denmark (tidligere Dansk Energi).

Det bemærkes, at det for to ejendomme på delstrækningen Ribe-Lykkegård er aftalt, at selve erstatningen skal fastsættes ved voldgift, jf. elsikkerhedslovens § 28.

Generelle bestemmelser

Servitut

På de berørte ejendomme pålægges en servitut om 150 kV kabelanlæg, jf. anmærkning A. På delstrækningen Ribe-Lykkegård omfatter servituten et servitutareal på 3,5 meter hver side af kabelanlæggets centerlinje, i alt 7 meter omkring kabelanlægget. Dog vil der ved underboringer være behov for et bredere servitubælte.

Arbejdsareal

Der eksproprieres et midlertidigt arbejdsareal langs kabeltracéet, jf. anmærkning B.

Særlige bestemmelser

Stationering	Lb.nr.	Særlige bestemmelser
11.650-11.970	616	Der nedgraves 1 stk. 150 kV kabel på matr.nr. 21ø Vilslev By, Vilslev. Alle anvendte arbejdsarealer reetableres. Ejendommen pålægges servitut om 150 kV kabelanlæg med tilbehør som anmærkning A og midlertidig arbejdsareal som anmærkning B.

Besigtigelse

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken i nødvendigt omfang, hvor den fremmødte lodsejer havde lejlighed til at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Lodsejeren oplyste, at denne i en længere årrække har haft en forhåbning om, at det berørte areal vil kunne anvendes til tank- og ladestation pga. placeringen ud til hovedvejen.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste generelt, at der ikke eksisterer nogen kommuneplan, hvorefter der kan etableres tank- eller ladestation på det berørte areal. Herefter henviste anlægsmyndigheden til, at ejendommens aktuelle status er som værende landbrugsjord uden aktuel planlægning.

Lodsejeren forespurgte i den forbindelse til muligheden for, at kablet blev nedgravet langs det østlige skel til det berørte areal, eller om nedgravning kan følge vejkanten langs de to omkringliggende veje, dvs. hhv. Darumvej og Varde Hovedvej.

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at der allerede er indgået aftaler med alle øvrige lodsejere på strækningen, og at der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med at etablere sving på kablet i forhold til den generelle linjeføring i området. Endvidere oplyste anlægsmyndigheden, at en nedgravning af kablet langs de to veje ikke vil være en optimal løsning, idet kablet herved vil være beliggende indenfor vejbyggelinjer, og at det nye kabel bør ligge bedre end efter gæsteprincippet.

Den fremmødte forpagter af arealet forespurgte, om der vil blive opgjort en kompensation for tab af afgrøder som følge af anlægsarbejdet. I forlængelse heraf oplyste anlægsmyndigheden, at denne vil opgøre en afgrødeerstatning, når omfanget heraf kendes.

Ekspropriationskommissionens beslutning

Kommissionen drøftede projektet og besluttede at godkende det.

Kommissionen har i den forbindelse lagt vægt på, at en anden linjeføring - end den af anlægsmyndigheden foreslåede - efter kommissionens opfattelse vil udgøre et uforholdsmæssigt indgreb såvel på naboejendomme som i forhold til det foreliggende projekt.

.....

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær


Uffe Henneberg

Eva Pinnerup

Marius Poul Nielsen

/Daniel Sterndorff Jessen

Udskriftens rigtighed bekræftes.



Daniel Sterndorff Jessen